

产品证书及附件

中文翻译件

证书编号：25E5-1633-01

译者说明

本文件依据所提供的西班牙文产品证书及附件逐项翻译并重新排版，仅用于中文阅读和内部使用。如中文翻译与原证书存在理解差异，应以原始证书为准。

01 证书正文

签发机构	NYCE Colombia S.A.S.
证书类型	产品证书 — RETIE 方案 5
认证对象	上海众业通股份有限公司
地址	奉贤区上塑路 1818 号
产品类别	控制电缆
证书编号	25E5-1633-01

认证声明

NYCE Colombia S.A.S. 根据 2024 年第 40117 号决议规定的认证方案，向上海众业通股份有限公司授予 RETIE 方案 5 产品证书。认证产品为控制电缆，具体范围和特性见本证书附件。上述产品由上海众业通股份有限公司销售，并由上海众业通股份有限公司制造。经评定，产品符合下列依据文件的要求。

依据文件：哥伦比亚矿业和能源部 2024 年 4 月 2 日第 40117 号决议《修改电气装置技术法规（RETIE）》第二册，第二篇——电气装置所用产品的一般要求（第 2.2.1 条、第 2.2.2 条）；第 2.3.10 条“导体和电缆”；第 2.3.10.1 条“产品要求”；第 2.3.10.3 条“低压绝缘电缆”。

本证书作为认证过程的一部分签发。在该过程中，NYCE Colombia S.A.S. 对产品要求以及本证书所采用认证方案的要求进行了评估。持证组织须接受定期监督活动，并承诺遵守服务合同、合格标志使用规定、服务规定以及 NYCE 内部程序。本文件仅在与注明本证书覆盖产品的相应附件一并出示时有效。

签发日期	2025 年 10 月 22 日	最后更新日期	2025 年 10 月 22 日
有效期至	2030 年 10 月 21 日	预计第 1 次监督日期	2026 年 10 月 21 日
		预计第 2 次监督日期	2028 年 6 月 21 日

总经理: NYCE Colombia | ISO/IEC 17067:2012 | 15-CPR-004
证书咨询邮箱: informacion@nycecolombia.co | 原证书表单编号: F8T01-09

02 附件基础信息

附件标题	产品证书附件 — 编号 25E5-1633-01
公司名称	上海众业通股份有限公司
签发日期	2025 年 10 月 22 日
更新日期	2025 年 10 月 22 日
有效期至	2030 年 10 月 21 日
预计第 1 次监督日期	2026 年 10 月 21 日
预计第 2 次监督日期	2028 年 6 月 21 日
依据文件	哥伦比亚矿业和能源部 2024 年 4 月 2 日第 40117 号决议《修改电气装置技术法规 (RETIE) 》第二册, 第二篇——电气装置所用产品的一般要求 (第 2.2.1 条、第 2.2.2 条); 第 2.3.10 条“导体和电缆”; 第 2.3.10.1 条“产品要求”; 第 2.3.10.3 条“低压绝缘电缆”。

试验报告与实验室

试验报告编号	TN25-4432E
试验报告编号	TN25-4433E (ISTCW25-1788)
试验报告编号	TN4753E (ISTCW25-2494)
实验室	Shanghai Intelligent Service and Technology Co., Ltd. (上海智能服务与技术有限公司) 地址: 中国上海市浦东新区金海路 1000 号 14 号楼东区 CNAS L9930

原附件表单编号: F9T01-08

03 共同技术特性

产品族/子族	IEC 60502-1:2021
类型	CU/XLPE/CTS/LSZH/STA/LSZH
额定电压	0.6/1 kV
导体材料	裸铜, 1 类实心导体 (依据 IEC/EN 60228)
绝缘材料/颜色	XLPE / 红、绿、黑、蓝、黄
内护套材料/厚度/外径	LSZH
铠装材料/厚度/外径	镀锌钢带
外护套	LSZH 阻燃护套
颜色/外径/厚度	黑色
品牌	上海众业通股份有限公司
产品	低压电缆
制造地	上海众业通股份有限公司, 奉贤区上塑路 1820 号
纳入日期	2025 年 10 月 22 日

04 证书覆盖的型号/规格

以下 13 个型号/规格均采用上述共同技术特性。规格中的“x”按原证书保留；平方毫米中的“2”使用上标格式显示。

项目	规格	产品族/子族
1	2x4 mm ²	IEC 60502-1:2021
2	4x6 mm ²	IEC 60502-1:2021
3	4x2.5 mm ²	IEC 60502-1:2021
4	8x2.5 mm ²	IEC 60502-1:2021
5	12x2.5 mm ²	IEC 60502-1:2021
6	5x2.5 mm ²	IEC 60502-1:2021
7	5x6 mm ²	IEC 60502-1:2021
8	10x2.5 mm ²	IEC 60502-1:2021
9	14x2.5 mm ²	IEC 60502-1:2021
10	19x2.5 mm ²	IEC 60502-1:2021
11	21x2.5 mm ²	IEC 60502-1:2021
12	24x2.5 mm ²	IEC 60502-1:2021
13	30x2.5 mm ²	IEC 60502-1:2021

05 禁止事项及用途

注 1

适用于室内及地下使用。应根据 EIEC 60502-1 的规定进行安装，并遵守国家及当地法规。不适用于矿业、海底或光伏系统等特殊安装用途。