

产品证书及附件

中文翻译件

证书编号：26E5-1633-10

译者说明

本文件依据所提供的西班牙文产品证书及附件逐项翻译并重新排版，仅用于中文阅读和内部使用。如中文翻译与原证书存在理解差异，应以原始证书为准。SHANGHAI ZABLE CABLE CO., LTD. 按既定译名译为“上海众业通股份有限公司”；证书首页地址 No. 1818, Shangsu Road, Qingcun Town, Fengxian District, Shanghai, China 译为“中国上海市奉贤区青村镇上塑路 1818 号”。原附件制造商栏另写作 SHANGHAI ZHONGYETONG CABLE CO., LTD., 本文译为“上海众业通电缆有限公司”，并保留该差异。

01 证书正文

签发机构	NYCE Colombia S.A.S.
证书类型	产品证书 — RETIE 方案 5
认证对象	上海众业通股份有限公司
地址	中国上海市奉贤区青村镇上塑路 1818 号
产品类别	低压绝缘电缆
证书编号	26E5-1633-10

认证声明

NYCE Colombia S.A.S. 根据 2024 年第 40117 号决议规定的认证方案，向上海众业通股份有限公司授予 RETIE 方案 5 产品证书。认证产品为低压绝缘电缆，具体范围和特性见本证书附件。上述产品由上海众业通股份有限公司销售并制造。经评定，产品符合下列依据文件的要求。

依据文件：哥伦比亚矿业和能源部 2024 年 4 月 2 日第 40117 号决议《修改电气装置技术法规（RETIE）》第二册，第二篇——电气装置所用产品的一般要求（第 2.2.1 条、第 2.2.2 条）；第 2.3.10 条“导体和电缆”；第 2.3.10.1 条“产品要求”；第 2.3.10.3 条“低压绝缘电缆”。

本证书作为认证过程的一部分签发。在该过程中，NYCE Colombia S.A.S. 对产品要求以及本证书所采用认证方案的要求进行了评估。持证组织须接受定期监督活动，并承诺遵守服务合同、合格标志使用规定、服务规定以及 NYCE 内部程序。本文件仅在与注明本证书覆盖产品的相应附件一并出示时有效。

签发日期	2026 年 4 月 21 日	最后更新日期	2026 年 4 月 21 日
有效期至	2031 年 4 月 20 日	第 1 次监督执行日期	2027 年 4 月 20 日
		第 2 次监督执行日期	2028 年 12 月 20 日

总经理：NYCE Colombia | ISO/IEC 17067:2012 | 15-CPR-004
证书咨询邮箱：informacion@nycecolombia.co | 原证书表单编号：F8T01-10
NYCE Colombia：Calle 30 No. 17-52, Teusaquillo, Bogotá, Colombia | www.nycecolombia.co

02 附件基础信息

附件标题	产品证书附件 — 编号 26E5-1633-10
公司名称	上海众业通股份有限公司
签发日期	2026 年 4 月 21 日
更新日期	2026 年 4 月 21 日
有效期至	2031 年 4 月 20 日
第 1 次监督执行日期	2027 年 4 月 20 日
预计第 2 次监督日期	2028 年 12 月 20 日
依据文件	哥伦比亚矿业和能源部 2024 年 4 月 2 日第 40117 号决议 《修改电气装置技术法规（RETIE）》第二册，第二篇—— 电气装置所用产品的一般要求（第 2.2.1 条、第 2.2.2 条）； 第 2.3.10 条“导体和电缆”；第 2.3.10.1 条“产品要求”；第 2.3.10.3 条“低压绝缘电缆”。

试验报告与实验室

试验报告编号	TN25-7196E TN26-1762E
--------	--------------------------

实验室

Shanghai Intelligent Service and Technology Co., Ltd.
(上海智能服务与技术有限公司)
原附件未列出实验室详细地址
(实验室名称按原证书保留)

原附件表单编号: F9T01-08

03 产品技术特性

产品族	符合 IEC 60502-1:2021 制造标准的电缆和电气导体
参考型号	FSY-FZ-FS-WDZA-YJYR DC1500V
特性/型号	直流 1500 V 牵引系统电缆：2 类导体，XLPE 绝缘，低烟无卤（LSZH）护套；用于铁路应用中的固定敷设，具有耐火、阻水特性，可用于室内或室外。
品牌	Shanghai Zable
产品	低压绝缘电缆
制造商	上海众业通电缆有限公司（原文：SHANGHAI ZHONGYETONG CABLE CO., LTD.）
制造地址	中国上海市奉贤区青村镇上塑路 1818 号
纳入日期	2026 年 4 月 21 日

04 证书覆盖的型号/规格

证书附件覆盖以下型号。型号、标准编号、电压等级及品牌名称按原证书保留。

项目	参考型号	产品族	特性/型号
2	FSY-FZ-FS-WDZA-YJYR DC1500V	电缆和电气导体 IEC 60502-1:2021	直流 1500 V 牵引系统电缆；2 类导体；XLPE 绝缘；LSZH 护套；固定铁路应用；耐火、阻水；室内/室外使用

05 禁止事项及用途

注 1

允许用途：

用于直流 1500 V 及以下牵引系统的电力电缆，适用于铁路应用和交通运输系统中的固定敷设。可用于室内、室外或管道敷设，具有低烟、无卤、耐火性能，并采用可限制水分纵向迁移的结构元件。

禁止事项：

本产品不适用于需要连续弯曲、移动或动态使用的场合。不建议在需要低温机械性能的低温条件下安装，也不适用于要求高柔性的应用。此外，本产品不得用于固定电力安装以外的用途，也不得用于超过其声明的最高工作温度或额定电气参数的条件。